



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 13/12/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE9423000109A			
Nome da Edificação: BARRACÃO INDUSTRIAL			
Nome Fantasia: BARRACAO INDUSTRIAL			
Logradouro público: SC 159			Nº:
Bairro: INTERIOR	Município: SÃO BERNARDINO/SC		CEP: 89982-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.459378672439,-52.975820312295)	
Referência: CTG		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A9423000104A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 535,80 (m²)		
Nome Solicitante: C. S. L.	CPF/CNPJ: ***.646.489-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 13/12/2024	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BARRACÃO INDUSTRIAL (387326)			
Área da solicitação: 535,80 (m2)		Área aprovada: 535,80 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 535,80 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 52			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7031255): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO		Registro (CREA/CAU/CRT): SC127.695-8	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Máquinas de lavar, de costura ou de escritório	0,00	52,00	535,80	0,00	535,80

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO	01.612.812/0001-50
2	D. L. L.	***204109**

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de SÃO BERNARDINO/SC, 13/12/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

SÃO BERNARDINO/SC, 13/12/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: a004667407e913deef901e9b09b49cf0753040f